



МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ

по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

28 февраля 2020 г.

г. Донецк

(населенный пункт)

На основании распоряжения № 23 от «30» января 2019 г. о проведении проверки объекта надзора МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

№ 71 ИМ. П.Ф. БАТУЛЫ ГОРОДА ДОНЕЦКА», г. Донецк, ул. Нарвская, 8.

В период с 10 февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г. инспектором группы надзорной

(должность, специальное звание, фамилия

деятельности и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР старшим

и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

лейтенантом службы гражданской защиты Воробьевым Сергеем Валерьевичем.

проводилась плановая/внеплановая/контрольная проверка

(необходимое подчеркнуть)

в присутствии И.о. директора Прековой Натальи Алексеевны.

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

**Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Здания школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	Правила пожарной безопасности в Украине, утвержденные приказом МЧС Украины № 126 от 19.10.2004, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 №1410/10009 (далее – НАПБ А.01.001-2004) п.6.1.2; Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты (далее – ДБН В.2.5-56:2010) п.6.1, п.6.2, Приложение В (обязательное), таблица В.1, п.7.3.
2.	Здания школы не оборудовано системой оповещения о пожаре типа СО-3, определить порядок оповещения людей о пожаре, с которым необходимо ознакомить всех работников.	НАПБ А.01.001-2004 п.3.7; ДБН В.2.5-56-2010 Приложение Г (обязательное) таблица Г.1, п.5.1.
3.	Не обеспечена защита здания и сооружений от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений.	НАПБ А.01.001-2004, раздел 1; Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений, ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (далее – ДСТУ Б В.2.5-38:2008) п.4.3, Приложение А.

4.	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.6; ДБН В.1.1-7-2002 п.4.21.
5.	Проёмы в противопожарных перегородках не заполнены противопожарными преградами, сертифицированными противопожарными люком (выхода на чердак).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; Пожарная безопасность объектов строительства (далее – ДБН В.1.1-7-2002) п.6.6.
6.	Проёмы в противопожарных перегородках не заполнены противопожарными преградами, сертифицированными противопожарными дверями (электрощитовая).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.2.12, таблица 1, п.4.30.
7.	Проёмы в противопожарных перегородках не заполнены противопожарными преградами, сертифицированными противопожарными дверями (книгохранилище).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.2.12, таблица 1, п.4.13.


Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор группы НД и ПР 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР  
(должность, звание, фамилия и инициалы должностного лица органа ГПН, проводившего проверку)  
старший лейтенант службы гражданской защиты Воробьев С.В.

  
(подпись)

Экземпляр акта проверки получил(а):

И.о. директор МОУ «Школа № 71 им. П.Ф. Батулы г. Донецка  
Предкова Наталья Алексеевна  
(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

  
(подпись)

28 февраля 2020 г.

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица или физического лица – предпринимателя:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Отметка об отказе получения акта проверки:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные незаинтересованных лиц (понятых))

\_\_\_\_\_  
(подписи незаинтересованных лиц (понятых))

Отметка об отправке акта почтой

\_\_\_\_\_  
(дата отправки)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. и должность лица, которое отправило акт)