



**МЧС ДНР**  
**7 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г. Донецк**  
**МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ**  
**СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**(7 ПСЧ ГПСО г. Донецк)**

ул. Шахтеров Донбасса 90, г. Донецк, 83060 тел. (062) 253-47-90, 253-47-72, факс(062)203-80-01  
Web: dnmchs.ru идентификационный код: 51000223 E-mail: sgpc-7@mail.ru

19.08.2020 № 18.02/808  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МОУ «Школа № 71  
им. П.Ф. Батулы г. Донецка»

С.Ф. Попсуйко

**СПРАВКА**  
**о противопожарном состоянии объекта**

На основании обращения от «12» августа 2020 г. проведено пожарно-техническое обследование: помещений, Муниципального Общеобразовательного Учреждения «Школа № 71 им. П.Ф. Батулы города Донецка», по адресу: г. Донецк, ул. Нарвская, 8.  
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Врио главного государственного инспектора по пожарному надзору – начальника группы НД и ПР 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Коваленко Романом Сергеевичем; инспектором группы НД и ПР 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Воробьевым Сергеем Валерьевичем.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «12» августа 2020 г. по «19» августа 2020 г.

Обследование проведено в присутствии: Директора Попсуйко Светланы Феликсовны

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Не обеспечены помещения системой пожарной сигнализации.	Правила пожарной безопасности в Украине, утвержденные приказом МЧС Украины № 126 от 19.10.2004 г., зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 №1410/10009 (далее – НАПБ А.01.001-2004) п.6.1.2; «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее – ДБН В.2.5-56:2010) п.4.6, приложение В (таблица В.1 п. 7.3).

2.	Не установлена на объекте система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	НАПБ А.01.001-2004 п.6.2.1; ДБН В.2.5-56:2010 п.8.1, приложение Г (таблица Г.1 п. 5.1).
3.	Проёмы в противопожарных перегородках не заполнены противопожарными преградами, сертифицированными противопожарными дверями (выход на чердак).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; Пожарная безопасность объектов строительства ДБН В.1.1-7-2002 (далее – ДБН В.1.1-7-2002) п.6.6.
4.	Проёмы в противопожарных перегородках не заполнены противопожарными преградами, сертифицированными противопожарными дверями (книгохранилище).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.2.12, таблица 1.
5.	Проёмы в противопожарных перегородках не заполнены противопожарными преградами, сертифицированными дверями (электрощитовая).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.2.12, таблица 1.
6.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши с составлением акта.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.6; ДБН В.1.1-7-2002 п.4.21, таблица 4.
7.	Не обеспечена защита здания и сооружений от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений.	НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.35, п.5.1.36; «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (далее – ДСТУ Б В.2.5.-38:2008) п.4.3, Приложение А.

**Данная справка выдана для готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года**

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)


Обследование проведено:

Врио главного государственного инспектора по пожарному надзору  
– начальника группы НД и ПР 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР

капитан службы гражданской защиты

Коваленко Роман Сергеевич

(должность, звание, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Инспектор группы НД и ПР 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР

старший лейтенант службы гражданской защиты

Воробьев Сергей Валерьевич

(должность, звание, Ф.И.О.)



Один экземпляр справки получил:

Директора Попсуйко Светланы Феликсовны

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица предпринимателя)

« 19 » 08 2020 г.